

## S B Bシリーズをお買い上げのお客様へ

平素は弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社が製造販売いたしておりますフリーアクセスフロア対応製品「S B Bシリーズ」の一部対象製品（下記2機種）にて、電源コンセントに過度の力が加わる事や、繰り返しの挿抜を行う事により、取付け枠から電源コンセントが脱落する恐れがある事が判明いたしました。

つきましては、ご愛用の皆様には大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、改良製品と交換をさせていただきますので、誠に恐縮ではございますが、弊社までご一報下さいます様、よろしくお願い申し上げます。なお、対象2機種につきましては、既に製造販売中止としており、代替品としても、下記の如く改良したものを提案させて頂いております。

### 「対象製品2機種について」

品番	仕様
S B B 7 0 0 1 1 (N)	コンセント + 6極6芯モジュラジャック
S B B 7 0 0 1 2 (N)	コンセント + 8極8芯CAT5eモジュラジュラジャック

### 「製品の確認方法について」



本製品を正面にボックス内の左面に製品ラベルが貼られております。（緑の枠内）  
製品ラベルに「S B B」と表示があり、上記仕様の2機種が対象製品となります。

### 「改良内容」 改良前

S B B 7 0 0 1 1 (N)



S B B 7 0 0 1 2 (N)



### 改良後

S B B 9 0 0 1 1



S B B 9 0 0 1 2



「赤」アース端子を下側になるように配置し、プラグの挿抜をし易くしました。

「青」取付部を2重構造にし、コンセントを枠で囲み、外力に対する強度性能を向上しました。

### 【本件に関するお問い合わせ窓口】

株式会社 TERADA

首都圏支店 TEL : 042-795-7648

関西支店 TEL : 06-6350-1361