来	歴	担当	承認
△×	初　版		
△1×	第 1 版	11. 3. 31 アライ	馬 木
△2×	第 2 版	12. 4. 18 アライ	鈴 木



品名	光成端箱
型番	FPF212□□
製造者名	株式会社寺田電機製作所
製造年月	2009. 8

装置銘板詳細図

型番表示

□□部に芯数を表示
（28，32，36
40，44，48）

単　芯　：　FPF212□□
テープ芯　：　FPF212□□T

製造年月表示は一例を示す

注　1．本図はDLCアダプタ2連プレート（FJJ21201）×12枚搭載状態を示す
　　2．DLCアダプタ2連プレートは正面上段6枚及び下段左1枚を最低搭載とし
　　右方向へ搭載する、ブランク部はブランクプレート（FJJ20000）を搭載する

塗装色　：　マンセル　N−1．5

テープ芯	単芯	項目／作業	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
1	1			配線施工参考図			添付品
6	6			インシュロックタイ			添付品
3	3			ワイヤーサドル			添付品
1	1			ポートNoシール	ポリエチレン		添付品（1～48）
n				多芯用熱収縮チューブ（40mm）			添付品（4芯で1本）
	n			単芯用熱収縮チューブ（60mm）			添付品（芯数と同数）
4				多芯用熱収縮チューブホルダ			添付品
	4			単芯用熱収縮チューブホルダ			添付品
6	6	9		テンションメンバ止め	鋼	鉛フリーメッキ	
1	1	8		テンションメンバ止めプレート	鋼	鉛フリーメッキ	
1	1	7		スプライスカセットカバー	合成樹脂		
2	2	6		スプライスカセット	合成樹脂		
n	n	5		ブランクプレート	鋼	塗装	t＝1．2
n	n	4		DLCアダプタ2連プレート	鋼	塗装	t＝1．2
2	2	3		取付アングル2HU	鋼	塗装	t＝2．3
1	1	2		スライドボックスカバー	合成樹脂	透明	t＝1．5
1	1	1		スライドタイプ2HUハウジング	鋼	塗装	t＝1．2

承認	'09. 7. 3	馬 木	
検図	'09. 7. 2	長 岡	
製図	'09. 6. 29	アライ	
設計	'09. 6. 29	アライ	

名称：FPF 2HU □□DLC

備付

三角法

尺度 ×

関連事項：FPF212□□　FPF212□□T

図番：3K8583C

TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.