



注1. ⑥のモジュラジャックは添付品です。  
配線ケーブル圧接後、⑤のJISプレート用アダプタに本図指示通り取り付けしてください。

2			ナベネジ			M4x5 添付品
1	10		アースネジ			M4
2	9		インシュロック			
2	8		ナベネジ			M3x4
1	7		SBB7防塵カバー			
1	6		CAT5Eモジュラジャック			添付品
1	5		JISプレート用アダプタ			
1	4		埋込接地コンセント			接地2P 15A 125V
2	3		ナベネジ			M3x5
1	2		SBB-X2金属枠半組図			t=1.4
1	1		SBB-X2本体半組図			t=1.2

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
承認	2013.3.14	鈴木	名称		備付	三角法
検図	2013.3.14	荒井				尺度
製図	2013.3.8	高島	SBB90012			1:1
設計	2013.2.27	高島	関連事項		図番	
			*		3F6478C-01	
<b>TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.</b>						