






来歴	担当	承認
△x 項目5品名変更/H20-438	2020.10.23 出口	2020.11.11 馬木



適合コンセントプラグ寸法(一例)(注4)



- 注1. 本図は組立状態を示し、納品状態ではありません。
- 注2. 項目⑤モジュラジャックは添付品です。
配線ケーブル圧接後、④JISプレート用アダプタに本図指示通り取付してください。
- 注3. 1000BASE-T伝送で使用しないことをお勧めします。
コンセントからのノイズにより伝送不良が発生する場合があります。
- 注4. 形状によっては適合しないコンセントプラグもあります。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
1	5		CAT5Eモジュラジャック			添付品
1	4		JISプレート用アダプタ			
1	3		EEMセパレータ			
1	2		埋込接地コンセント			接地2P15A125V
1	1		EEM取付枠			

承認 2016.9.21 鈴木	検図 2016.9.21 島村	製図 2016.9.20 高島	設計 2016.8.25 高島	名称 EEM器具ブロック EEM90012	備付	三角法 尺度 1:1
関連事項 *				図番 3F7216C-01		
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.						