



△x	来 歴	担当	承認
----	-----	----	----

- 注1. 本図は組立状態を示し、納品状態ではありません。
 注2. ④CAT6Aモジュラジャックは添付品です。配線ケーブル圧接後、③JISプレート用アダプタに本図指示通り取付してください。
 注3. 1000BASE-T以上の伝送で使用しないことをお勧めします。コンセントからのノイズにより伝送不良が発生する場合があります。
 注4. 形状によっては適合しないコンセントプラグもあります。
 注5. 必要床高寸法は70mmとなります。

1	5		EEMセパレータ			
1	4		CAT6Aモジュラジャック			添付品
1	3		JISプレート用アダプタ			
1	2		埋込接地コンセント			2P15A125V
1	1		EEM取付枠			
数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事

承認 2022.10.19 西村	検 図 2022.10.18 島村	製 図 2022.10.6 齋藤	設 計 2022.8.19 齋藤	名 称 EEM器具ブロック EEM90518	関連事項	図 番 3F8923C	フォーマット DXF	三角法 尺 度
株式会社TERADA								